

MHB Hamm Betriebsführungsgesellschaft mbH

Ergebnisse der Emissionsmessungen an der Müllverbrennungsanlage Hamm für das Jahr 2025

Die nachstehende Veröffentlichung erfolgt auf Grundlage des § 23 der 17. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (17. BImSchV).

Gemäß §23 (Veröffentlichungspflichten) der 17. BImSchV hat der Betreiber einer Abfallverbrennungs- oder Abfallmitverbrennungsanlage nach erstmaliger Kalibrierung der Messeinrichtungen und danach einmal jährlich Folgendes zu veröffentlichen:

1. die Ergebnisse der Emissionsmessungen,
2. einen Vergleich der Ergebnisse der Emissionsmessungen mit den Emissionsgrenzwerten und
3. eine Beurteilung der Verbrennungsbedingungen.

Die kontinuierlichen Messungen erfolgen mit ortsfest angebrachten Messeinrichtungen. Die Durchführung der diskontinuierlichen Messungen wird von unabhängiger, sachverständiger Seite übernommen.

Die Mittelwerte der jährlichen, kontinuierlichen Messungen der Verbrennungslinien 1 - 4 von Januar bis Dezember 2025 und die Ergebnisse der diskontinuierlichen Messungen zwischen 02.09. und 04.09.2025 an den Verbr.-Linien 1 und 3 sowie zwischen 09.09. und 11.09.2025 an den Verbr.-Linien 2 und 4 sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

Messkomponente (kontinuierlich gemessen)	Messwerte (Jahresmittelwerte) mg/m³, p ₀ = 1.013 hPa, T ₀ = 0°C, 11% O ₂				Grenzwerte mg/m³, p ₀ = 1.013 hPa, T ₀ = 0°C, 11% O ₂		
	Verbr.-Linie 1	Verbr.-Linie 2	Verbr.-Linie 3	Verbr.-Linie 4	Tages (Jahres)- Mittelwert Linie 1 - 3	Tages (Jahres)- Mittelwert Linie 4	Halbstunden- Mittelwert Linie 1 - 4
Kohlenmonoxid, angegeben als CO	14,53	9,46	17,00	12,01	50	50	100
Feststoffemissionen (Staub)	0,13	0,33	0,56	0,04	5	5	20
Gesamtkohlenstoff, angegeben als C _{ges}	0,21	0,14	0,45	0,23	10	10	20
Chlorverbindungen, angegeben als HCl	3,57	2,59	3,42	4,16	8	6	40
Schwefeldioxid, angegeben als SO ₂	28,61	26,65	26,64	19,29	40	30	200
Stickoxide, angegeben als NO ₂	121,31	113,07	122,72	81,58	150 (150)	120 (100)	400
Quecksilberverb., angegeben als Hg	0,0020	0,0021	0,0043	0,0023	0,01 (0,005)	0,01 (0,005)	0,035
Ammoniak, angegeben als NH ₃	6,51	4,34	3,20	2,31	10	10	15
Messkomponente (diskontinuierlich gemessen)	Messwerte (Mittelwerte aus jeweils 3 Messtagen an den einzelnen Linien) mg/m³, p ₀ = 1.013 hPa, T ₀ = 0°C, 11% O ₂				Grenzwerte mg/m³ p ₀ = 1.013 hPa, T ₀ = 0°C, 11% O ₂		
<i>Schwermetalle:</i> Summe Cd, Tl	0,0001	0,0002	0,0001	0,0001	0,02 *)		
Summe Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,009	0,010	0,010	0,010	0,3 *)		
Summe As, BaP, Cd, Co, Cr	0,003	0,003	0,003	0,003	0,05 *)		
Dioxine/ Furane + PCB	0,007 ng/m³	0,006 ng/m³	0,015 ng/m³	0,001 ng/m³	0,08 ng WHO-TEQ/m³ *)		
Fluorverbindungen angegeben als HF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,9 *)		

*) Mittelwert über die jeweilige Probenahmezeit

Mittelwertbildung: Die Einzelmessungen, deren Konzentration unter der Bestimmungsgrenze lagen, wurden bei der Mittelwertbildung mit 0% der Bestimmungsgrenze berücksichtigt.

Die kontinuierlich arbeitenden Emissionsmessgeräte für die Stoffe Kohlenmonoxid, Staub, Gesamtkohlenstoff, Ammoniak, Chlorverbindungen, Schwefeldioxid, Stickoxide und Quecksilber sowie das elektronische Auswertesystem wurden im Jahr 2025 von der Firma Müller BBM funktionsgeprüft. Der Sachverständige kommt zu dem Ergebnis, dass die Mess- und Auswerteeinrichtungen funktionsgerecht arbeiten.

Die Messstellen für die Temperatur zur Überwachung der in § 6 der 17. BImSchV vorgegebenen Verbrennungsbedingungen für Abfallverbrennungsanlagen sind im Jahr 2025 ebenfalls von der Firma Müller BBM überprüft worden. Auch diese Anforderungen wurden während des Betriebes der MVA Hamm im Jahr 2025 eingehalten.

MHB Hamm Betriebsführungsgesellschaft mbH
Am Lausbach 2
59075 Hamm
Telefon: 02381/ 9770-231


Ansprechpartner: Dr. Matthias Funke